

**NARUČITELJ:**  
GRAD DELNICE  
Trg 138. brigade HV 4  
51300 DELNICE  
Delnice, 18.03.2015.

Na temelju članka 31. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), u vezi s točkom 28. Dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave – Rekonstrukcija Supilove ulice u Delnicama – II. faza, ev. broj 15-03, naručitelj, Grad Delnice, objavljuje

**PRVO OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE (TROŠKOVNIK ZA GRUPU I)**

Na temelju zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, naručitelj daje objašnjenje kako slijedi:

Pitanje:

1. U troškovniku Rasteretni kanal u poglavlju D. Dobava, doprema i ugradnja kanalizacijskog materijala; stavka 8. – pregled građevine CCTV kamerom. Da li se pregled odnosi samo na građevinu ili se u cijeni „komada“ moraju obuhvatiti i cijevi iz stavke 7. troškovnika, budući u opisu stavke stoji „na cjelokupnoj odvodnoj instalaciji“?

Odgovor:

Pregled se odnosi samo na infiltracijsku građevinu. U opisu stavke troškovnika stoji da pregled mora biti obavljen „po završetku svih radova na cjelokupnoj odvodnoj instalaciji“.

GRAD DELNICE