

**NARUČITELJ:**  
GRAD DELNICE  
Trg 138. brigade HV 4  
51300 DELNICE  
Delnice, 20.03.2015.

Na temelju članka 31. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), u vezi s točkom 28. Dokumentacije za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave – Rekonstrukcija Supilove ulice u Delnicama – II. faza, ev. broj 15-03, naručitelj, Grad Delnice, objavljuje

**DRUGO OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE (TROŠKOVNIK ZA GRUPU II) i POPIS IZMJENA**

Na temelju zaprimljenog upita gospodarskog subjekta, naručitelj daje objašnjenja kako slijedi:

**Signalna oprema:**

**Stavka 2.5**

Nabavka i isporuka semaforškog brojača sekundi dimenzija 800x600mm Raskrižje Supilove ulice i Ulice A. Starčevića; Prema projektu PE 38/14 nigdje nije opisano kako treba izgledati predmetni brojač i koja mu je logika rada, pa molimo da nam odgovorite na navedena pitanja:

Pitanje: Da li je navedena dimenzija kućišta ili signalnih pojmova (brojeva)?

**Odgovor: Navedena dimenzija je dimenzija kućišta.**

Pitanje: Da li semaforški brojač sekundi treba biti LED izvedbe?

**Odgovor: Semaforški brojač sekundi treba biti LED izvedbe.**

Pitanje: Ako da, u kojoj boji trebaju biti izvedene LE-diode (crveno, zeleno, crveno+zeleno)?

**Odgovor: LE-diode trebaju biti izvedene u bojama crveno+zeleno.**

Pitanje: Da li semaforški brojač sekundi odbrojava preostalo vrijeme čekanja na zeleno svjetlo i/ili vrijeme trajanja zelenog svjetla?

**Odgovor: Semaforški brojač sekundi treba odbrojivati preostalo vrijeme čekanja na zeleno svjetlo (odbrojavanje crvenog vremena) i vrijeme trajanja zelenog svjetla, tj. odbrojivač pokazuje preostalo vrijeme signalnog pojma koji je trenutno na semaforском signalu.**

Pitanje: Prema projektu PE 38/14 tvrtke Signal projekt za semaforizaciju predmetnog raskrižja, te nacrtu 5.7. Vremenski diagram P1, duljina trajanja ciklusa je 60s. Molimo da odgovorite od koliko znamenki želite da se sastoji prikaz za semaforški brojač?

**Odgovor: Semaforški brojač se treba sastojati od dvije znamenke.**

**Stavka 2.6**

Nabavka i isporuka semaforškog brojača sekundi promjera optike 210 mm

Pitanje: Da li semaforški brojač sekundi treba biti LED izvedbe?

**Odgovor: Semaforški brojač sekundi treba biti LED izvedbe.**

Pitanje: Ako da, u kojoj boji trebaju biti izvedene LE-diode (crveno, zeleno, crveno+zeleno)?

Odgovor: **LE-diode trebaju biti izvedene u bojama crveno+zeleno.**

Pitanje: Da li semaforški brojač sekundi odbrojava preostalo vrijeme čekanja na zeleno svjetlo i/ili vrijeme trajanja zelenog svjetla?

Odgovor: **Semaforški brojač sekundi treba odbrojavati preostalo vrijeme čekanja na zeleno svjetlo (odbrojavanje crvenog vremena) i vrijeme trajanja zelenog svjetla, tj. odbrojivač pokazuje preostalo vrijeme signalnog pojma koji je trenutno na semaforškom signalu.**

Pitanje: Prema projektu PE 38/14 tvrtke Signal projekt za semaforizaciju predmetnog raskrižja, te nacrtu 5.7. Vremenski diagram P1, duljina trajanja ciklusa je 60s. Molimo da odgovorite od koliko znamenki želite da se sastoji prikaz za semaforški brojač?

Odgovor: **Semaforški brojač se treba sastojati od dvije znamenke.**

Pitanje: Iz kojeg razloga je uvjetovano da na istom predmetnom križanju budu dva tipa semaforških brojača, semaforški brojač sekundi dimenzija 800x600mm i semaforški brojač sekundi promjera optike 210mm, budući da isti nisu definirani Prometnim projektom PE 38/14. Može li Javni naručitelj omogućiti Ponuditelju da ponudi sve jednake semaforške brojače sekundi promjera optike 210mm?

Odgovor: **Semaforški brojač sekundi 800x600 mm (2 komada) i semaforški brojači promjera 210mm (2 komada) predviđeni su za susjedno semaforizirano raskrižje (raskrižje Supilove ulice i Sajmišne ulice) jer na navedenom raskrižju postoje dva konzolna stupa pa se brojači sekundi dimenzija 800x600mm radi bolje uočljivosti postavljaju na rešetkaste konzole postojećeg semaforiziranog raskrižja. U troškovniku je u stavkama 2.5., 2.7., 2.14., 3.2, 3.9., 3.11. i 3.18. navedeno raskrižje Supilove i Ulice A. Starčevića umjesto raskrižje Supilove i Sajmišne ulice.**

## **4. Komunikacija**

### **Stavka 4.1.**

Povezivanje uređaja na postojeći SIGNELSNET nadzorni centar. Može li Javni Naručitelj omogućiti uvid u osnovne značajke SIGNELSNET nadzornog centra na mjestu gdje je fizički instaliran? Koliko je semaforških uređaja do sada povezano na SIGNELSNET nadzorni centar koji je u nadležnosti Grada Delnice?

Pregledom Prometnog projekta PE 38/14 tvrtke Signal projekt pod točkom 3.4. Spajanje na centar daljinskog nadzora i upravljanja kaže:

Semaforški uređaj na raskrižju Supilove ulice, Ulice Ante Stračevića i Prolaza Hrvatskih šuma u Delnicama potrebno je spojiti na SIGNELSNET centar daljinskog nadzora u službi održavanja, koji mora biti tehnički opremljen kako bi mogao komunicirati sa signalnim uređajem. Minimalna tehnička oprema sastoji se od stolnog računala sa serijskim i paralelnim komunikacijskim sučeljem i tvrdim diskom, telefonske linije ili bežičnog modema za prijenos podataka, eksternog modema min. 9600 bit/s priključenog na serijski port i SIGNELSNET produkta za daljinsko upravljanje i nadzor

Prema projektu navedeno je da nadzorni centar mora biti tehnički opremljen kako bi mogao komunicirati sa signalnim uređajem pa iz toga nije jasno da li nadzorni centar postoji ili je i on predmet nabave?

Odgovor: Zbog nedovoljne dorečenosti i zaključka naručitelja da navedene radnje nisu potrebne ova stavka troškovnika se briše.

Sva ova pojašnjenja uvrštena su u Troškovnik Grupa 2 – II. izmjena.

#### Popis izmjena u Dokumentaciji za nadmetanje - izmjena

Točka 5.3. Dokumentacije glasi:

**Dostava ponuda**

Krajnji rok za podnošenje ponuda je **27.03.2015. do 12,00 sati**, bez obzira na način dostave.

**Otvaranje ponuda**

Otvaranje ponuda obaviti će ovlašteni predstavnici naručitelja u Maloj Vijećnici Grada Delnica, na adresi Trg 138. Brigade HV 4, 51300 Delnice, dana **27.03.2015. godine u 12,00 sati**.

Točka 5.3. u Dokumentaciji mijenja se i glasi:

**Dostava ponuda**

Krajnji rok za podnošenje ponuda je **31.03.2015. do 12,00 sati**, bez obzira na način dostave.

**Otvaranje ponuda**

Otvaranje ponuda obaviti će ovlašteni predstavnici naručitelja u Maloj Vijećnici Grada Delnica, na adresi Trg 138. Brigade HV 4, 51300 Delnice, dana **31.03.2015. godine u 12,00 sati**.

GRAD DELNICE